



Office Of THE MUNICIPAL CORPORATION  
BHOPAL Division , BHOPAL  
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ

Fire Cell

फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट  
Fire Safety Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100017175/FNOC/COL/2024/0246  
आवेदन की तिथि / Application Date : Sep 20, 2024 जावक की तिथि / Dispatch Date : 28-Oct-24  
आवेदक का नाम / Applicant Name : LAURELS WORLD SCHOOL

आवेदक का पता / Applicant Address : PATIDAR EDUCATION AND SOCIAL WELFARE SOCIETY, A-36  
INDRABIHAR COLONY AIRPORT ROAD BHOPAL, 462030 BHOPAL  
462030  
अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रकार / Type of NOC : Fire Safety Certificate  
अधिभोग का प्रकार / Type of Occupancy : Educational Building/ शैक्षणिक भवन  
ईमारत का ऊंचाई / Building Height : 11 ( मीटर में / Meter )  
भूमि / भवन का क्षेत्रफल / Plot / Building Area: 22400 ( Sq.Mtr )  
संपत्ति का पता / Property Address : LAURELS WORLD SCHOOL KHASRA NO 80,82,83,84 & 85  
JAMONIA CHEER TEHSIL HUZUR BHOPAL NAGR NIGAM  
BHOPAL NAGR NIGAM  
अग्नि प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित / Approved by Fire Authority :

विषय/Subject- रजिस्ट्रेशन नंबर :- 6100017175 भवन हेतु फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र प्रदाय करने के संबंध में।

टिप्पणि / Remarks-

प्रति,

LAURELS WORLD SCHOOL  
PATIDAR EDUCATION AND SOCIAL WELFARE SOCIETY,  
A-36 INDRABIHAR COLONY AIRPORT ROAD BHOPAL, 462030

विषय:- LAURELS WORLD SCHOOL KHASRA NO 80,82,83,84 & 85 JAMONIA CHEER TEHSIL  
HUZUR BHOPAL NAGR NIGAM BHOPAL NAGR NIGAM Educational Building भवन हेतु  
फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट प्रदाय करने के संबंध में।



Office Of THE MUNICIPAL CORPORATION  
BHOPAL Division , BHOPAL  
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ  
Fire Cell

फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट  
Fire Safety Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100017175/FNOC/COL/2024/0246  
आवेदन की तिथि / Application Date : Sep 20, 2024 जावक की तिथि / Dispatch Date : 28-Oct-24  
आवेदक का नाम / Applicant Name : LAURELS WORLD SCHOOL

विषयांतर्गत LAURELS WORLD SCOOOL KHASRA NO 80,82,83,84 & 85 JAMONIA CHEER TEHSIL HUZUR BHOPAL NAGR NIGAM BHOPAL NAGAR NIGAM Educational Building भवन के 5542.03 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्रफल एवं 11 मीटर उंचे भवन हेतु फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट हेतु आवेदन प्राप्त हुआ आवेदन के साथ पूर्व में जारी फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र की छायाप्रति व वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

आवेदन का परीक्षण किया गया और परीक्षण अनुसार आवेदक को निम्नलिखित प्रावधान एवं शर्तों का पालन करना आवश्यक होगा:-

1. LAURELS WORLD SCOOOL KHASRA NO 80,82,83,84 & 85 JAMONIA CHEER TEHSIL HUZUR BHOPAL NAGR NIGAM BHOPAL NAGAR NIGAM Educational Building भवन को इस कार्यालय के जारी पत्र दिनांक 21-09-2022 द्वारा फायर प्लान अप्रूवल प्रमाण पत्र जारी किया गया था।
2. कार्यालय नगर पालिक निगम भोपाल के द्वारा जारी भवन अनुज्ञा में लिखित सभी शर्तों को मान्य करना अनिवार्य होगा।
3. बहुमंजिला भवन के लिए निर्धारित 53 बिन्दुओं के प्रपत्र पर आर्किटेक्ट/स्ट्रक्चर इंजीनियर तथा भवन मालिक के हस्ताक्षर से जानकारी ली गई।



Office Of THE MUNICIPAL CORPORATION  
BHOPAL Division , BHOPAL  
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ  
Fire Cell

फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट  
Fire Safety Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100017175/FNOC/COL/2024/0246

आवेदन की तिथि / Application Date : Sep 20, 2024 जावक की तिथि / Dispatch Date : 28-Oct-24

आवेदक का नाम / Applicant Name : LAURELS WORLD SCHOOL

4. भवन का स्थल निरीक्षण नियमानुसार विभाग के अधिकारी द्वारा भवन मालिक की उपस्थिति में उपकरणों को संचालित करा कर तैयार किया गया है। मौका निरीक्षण रिपोर्ट में फिक्स फायर इन्टालेशन भवन में स्थापित फस्ट फायर फाईटिंग व्यवस्था स्थल निरीक्षण के समय निर्धारित मापदण्ड अनुसार पाई गई है, जिसका स्पष्ट उल्लेख निरीक्षण प्रतिवेदन में किया गया है। निरीक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित प्रावधान नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 भाग-04, फायर सेफ्टी के प्रावधानों अनुसार स्थापित किये गये हैं जिसका निरीक्षण प्रतिवेदन में विस्तृत उल्लेख किया गया है।
5. आवेदक को कार्यालय को निरीक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित प्रावधानों के साथ-साथ फायर सेफ्टी हेतु नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग-04 में निर्धारित अन्य आवश्यक प्रावधानों एवं निर्धारित आई.एस. मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा। स्थल निरीक्षण में इन प्रावधानों का पालन न पाये जाने पर अग्नि प्राधिकारी को एन ओ सी निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
6. आवेदक को नियमानुसार स्थापित अग्निशमन उपकरणों का निर्धारित आई.एस. मानकों के अनुसार प्रावधानित समय-सीमा में संधारण करना एवं संधारण हेतु आवश्यक अर्हताधारी कर्मचारी रखना अनिवार्य होगा।
7. विद्युत सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ होना चाहिये एवं वायरिंग की स्थिति को समय-समय पर चेक किया जाना अनिवार्य होगा।
8. LAURELS WORLD SCHOOL KHASRA NO 80,82,83,84 & 85 JAMONIA CHEER TEHSIL HUZUR BHOPAL NAGR NIGAM BHOPAL NAGR NIGAM Educational Building भवन को प्रदाय की जा रही फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट जारी आदेश दिनांक से तीन वर्ष (3 वर्ष) की अवधि के लिये, प्रभावशील रहेगी और यह अवधि समाप्त होने के 02 माह पूर्व फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट हेतु आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा प्रत्येक वर्ष फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट के दिनांक से 02 माह पूर्व यह वचन पत्र प्रस्तुत करना होगा कि सभी उपकरण सुचारु रूप से कार्य कर रहे हैं।



Office Of THE MUNICIPAL CORPORATION  
BHOPAL Division , BHOPAL  
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ  
Fire Cell  
फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट  
Fire Safety Certificate


जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100017175/FNOC/COL/2024/0246  
आवेदन की तिथि / Application Date : Sep 20, 2024 जावक की तिथि / Dispatch Date : 28-Oct-24  
आवेदक का नाम / Applicant Name : LAURELS WORLD SCHOOL

अतः अनुशंसा अनुसार उपरोक्त लिखित शर्तों एवं प्रावधानों के तहत फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट प्रदाय करने की स्वीकृति "अग्नि प्राधिकारी" द्वारा प्रदाय की गई है और तदनुसार स्वीकृति आदेश जारी किया जाता है।

**NIDHI SINGH** Digitally signed  
by NIDHI SINGH  
Date: 2024.10.29  
15:08:31 +05'30'

Additional Commissioner (Fire)

Municipal Corporation  
BHOPAL Division , BHOPAL  
Madhya Pradesh

  
SECRETARY  
PATIDAR EDUCATION  
AND SOCIAL WELFARE SOCIETY

